Leader Stirol

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер Стірол»

вул. Шевченка, будинок 28, офіс 302, 58001, м.Чернівці, ЄДРПОУ 39172163.
р/р 26007000016180 в АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313,
№ св.ПДВ 1424124500053, ІПН 391721624121,
тел.: +38 (0372) 90 28 50

Сертифікат якості

(Підкладка з екструдованого полістиролу)

ТУ У 22.2-39172163-002.2017

Партія №_____ виготовлення _____ Найменування і тип продукції PRO Floor 5мм

Назва показників	Норма по ТУ У 22.2-39172163-002.2017	Фактичне значення показників
Зовнішній вигляд.	На поверхні листів не повинні бути раковини,подряпини, п'ятна та інші пошкодження. Краї листів не повинні мати місцевих викривлень, надривів.	Відповідно до ТУ
Середня густина кг/м3	28-45	37
Шумопоглинання	7-13(дБ).	11
Вологість підкладки, %	Не більше 0,6	0,25
Водопоглинання за 24год.%	Не більше 0.8	0,63
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації (МПа).Н/мм²	0,25-0,5	0,40
Температура використання	-10 - +55	

Термін придатності необмежений

Інспектор контролю якості

Заключення ТК:підкладка відповідає ТУ У 22.2-39172163-002.2017

ТОВ "ЛІДЕР СТІРОЛ" ТК 39172163

Leader Stirol

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер Стірол»

вул. Шевченка, будинок 28, офіс 302, 58001, м.Чернівці, ЄДРПОУ 39172163,
р/р 26007000016180 в АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313,
№ св.ПДВ 1424124500053, ІПН 391721624121,
тел.: +38 (0372) 90 28 50

Сертифікат якості

(Підкладка з екструдованого полістиролу)

ТУ У 22.2-39172163-002.2017

Партія № виготовлення продукції PRO Floor 4 Найменування і тип

Назва показників	Норма по ТУ У 22.2-39172163-002.2017	Фактичне значення показників
Зовнішній вигляд.	На поверхні листів не повинні бути раковини,подряпини, п'ятна та інші пошкодження. Краї листів не повинні мати місцевих викривлень, надривів.	Відповідно до ТУ
Середня густина кг/м3	28-45	35
Шумопоглинання	7-13(дБ).	9
Вологість підкладки, %	Не більше 0,6	0,34
Водопоглинання за 24год.%	Не більше 0.8	0,40
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації (МПа).Н/мм²	0,25-0,5	0,43
Температура використання	-10 - +55	

Термін придатності необмежений

Інспектор контролю якості

Заключення ОТК:підкладка відповідає ТУ У 22.2-39172163-002.2017

ТОВ «ЛІДЕР СТІРОЛ» ТК 39172163

Leader Stirol

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер Стірол»

вул. Шевченка, будинок 28, офіс 302, 58001, м.Чернівці, ЄДРПОУ 39172163.
р/р 26007000016180 в АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313,
№ св.ПДВ 1424124500053, ІПН 391721624121,
тел.: +38 (0372) 90 28 50

Сертифікат якості

(Підкладка з екструдованого полістиролу)

ТУ У 22.2-39172163-002.2017

Партія №_____ виготовлення _____ Найменування і тип продукції PRO Floor 3

Назва показників	Норма по ТУ У 22.2-39172163-002.2017	Фактичне значення показників
Зовнішній вигляд.	На поверхні листів не повинні бути раковини,подряпини, п'ятна та інші пошкодження. Краї листів не повинні мати місцевих викривлень, надривів.	Відповідно до ТУ
Середня густина кг/м3	28-45	36
Шумопоглинання	7-13(дБ).	8
Вологість підкладки, %	Не більше 0,6	0,41
Водопоглинання за 24год.%	Не більше 0.8	0,39
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації (МПа).Н/мм²	0,25-0,5	0,40
Температура використання	-10 - +55	

Термін придатності необмежений

Інспектор контролю якості _____

Заключення ТК: підкладка відповідає **ТУ У 22.2-39172163-002.2017**

ТОВ «ЛІДЕР СТІРОЛ» ТК 39172163